

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На первом этаже здания на путях эвакуации выгоробен гардероб (допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2) (п. 4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На втором этаже здания на путях эвакуации выгоробено помещение районной службы психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения образования Чулымского района (допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2,Т2) (п. 4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Андрей
(подпись проверяющего)

И. И.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 112/1/1 от 20.09.2017г.
6. Другие документы (их копии): протокол об административном правонарушении от 20.09.2017 №205, протокол об административном правонарушении от 20.09.2017 №206

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Коченевского и Чулымского районов Новосибирской области по пожарному надзору Андриянова Елена Александровна
«20» сентября 2017г.

Андрей
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мамонтова Татьяна Владимировна, Анастасьева Диана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«20» сентября 2017г. И. И.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.